

Bieterfragen vom 09.03.2023 – Antworten

Zu Pos. 2.1.1.10 und 2.6.2.10

Frage:

Könnte diese Leistung auch in Alu hergestellt werden, oder sollte es Edelstahl sein?

Leider konnten wir noch keinen Dienstleister für diese Pos. finden.

Hätten Sie eventuell einen Kontakt zu einer Firma, den Sie uns weitergeben könnten?

Antwort:

Für die Korbssperre kann kein Aluminium verwendet werden. Die das Bauteil vor Korrosion schützende Oxid-Schicht kann durch Geröll und Sedimente beschädigt werden, sodass ein dauerhafter Korrosionsschutz nicht gegeben ist.

Einen Lieferanten können wir aus Wettbewerbsgründen leider nicht nennen.